L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1		**PORĘCZE, UCHWYTY I BARIRKI ZABEZPIECZAJĄCE** Balustrady w budynkach oświaty i wychowania powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 1. Wwysokość 0,90 - 1,10 m. 2. Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia 0,12 m. 3. Powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy.		
1.1	**KNR 0404 0804-0200**	Rozebranie balustrad Materiały z rozbiórki przekazać Inwestorowi	42,27	m
		Przedmiar: 3,90 + 4,0 * 2 + 4,0 * 2 + 5,0 + 1,5 + 3,9 * 2 + 1,15 + 2 + 2,46 * 2 = 42,27 Mnożniki: R = 0,96		
1.2	**KNR 0202 1207-0300**	Balustrady ze stali nierdzewnej Balustrady kotfić jak najbliżej krawędzi lub w policzkach	27,63	m
		Przedmiar: 3,83 + 4,0 * 2 + 4,0 * 2 + 3,9 * 2 = 27,63		
1.3	**KNR 0202 1210-0200**	Balustrady ze stali nierdzewnej wysokości ponad 1,10 m.	25,61	m2
		Przedmiar: 3,16 * 1,75 + 5,0 * 1,8 + 1,5 * 1,8 + 1,15 * 1,16 * 2 + 2,46 * 1,16 * 2 = 25,61		